



energy to inspire the world

Reggio Emilia, 15/09/2023
DI-CEOR/C.RE/RIC. Prot. 331
EAM70932

Spett.
Provincia di Reggio Emilia
Servizio Pianificazione Territoriale
P.zza Gioberti, 4
42121 Reggio Emilia (RE)
PEC: provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it

Oggetto: Accordo operativo per l'attuazione dell'ambito produttivo denominato DP1 Comune di Rubiera - Comunicazione di avvio del procedimento al Comitato Urbanistico d'Area Vasta di Reggio Emilia ed alla Struttura Tecnica Operativa di supporto al CUAV – RE e richiesta di esame preliminare degli elaborati trasmessi.

Metanodotto: 13792 Collegamento Corte-Bologna alla Derivazione per Salvaterra DN 300

Richiesta integrazione documentazione per valutazione preventiva interferenza sui fondi siti in Comune di Rubiera (RE) in via Salvaterra

Facciamo seguito e riferimento alla Vostre note prot. 2023/30925 del 07/09/2023 e prot. 2023/31322 del 12/09/2023 scorso, per rilevare che le opere indicate interferiscono con i nostri preesistenti metanodotti sopra citati.

Ciò detto, per poter valutare idoneamente la compatibilità delle realizzande opere con gli esistenti gasdotti in esercizio alta pressione, occorre far pervenire alla scrivente, la documentazione integrativa di seguito indicata:

- in riferimento alle planimetrie "Tav06-Particolare_DP1_V2-1", "Tav13-TELEFONO_DP1_V2", "Tav12-GAS-ACQUA_DP1_V2" indicare l'esatta ubicazione dei metanodotti esistenti, da rilevare a seguito di picchettamento da concordare con gli uffici di Reggio Emilia;
- in riferimento alla planimetria "Tav13-TELEFONO_DP1_V2" sezione quotata dell'attraversamento al gasdotto in esercizio in via per Salvaterra con la rete telefonica in progetto;
- specificare le future interferenze della pista ciclabile oggetto di altro intervento con il metanodotto esistente indicata sulla planimetria "Tav06-Particolare_DP1_V2-1".

Vi ribadiamo, infine, che il metanodotto emarginato è esercito ad alta pressione e che, pertanto, al fine di garantire l'esercizio in sicurezza dello stesso, nessun lavoro potrà essere intrapreso, nell'ambito delle fasce asservite senza una preventiva formale autorizzazione da parte della scrivente Società. Resta, pertanto, inteso che, in difetto, Vi riterremo, fin da ora, responsabili per ogni e qualsiasi danno dovesse derivare a persone, cose o impianti a causa di eventi connessi a eventuali lavori arbitrariamente eseguiti.

Snam rete gas S.p.A.
Centro di Reggio Emilia
Via L. Pasteur 10/A
42122 – Reggio Emilia
Tel. Centralino 0522/55.80.50 - 0522/55.80.62
Fax: 0522/55.81.54
www.snam.it
Pec. centroreggioemilia@pec.snam.it
Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

Snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio



energy to inspire the world

In attesa di un Vostro cortese riscontro onde poter eseguire le necessarie verifiche, ci è gradita l'occasione per porgerVi distinti saluti.

Centro di Reggio Emilia
Manager
Rosario La Pira

A handwritten signature in black ink, appearing to be "R. La Pira", written in a cursive style.